



**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 125039

Юридический адрес: Тверская, 7, Москва

Справочная: +7 (495) 771-8000

12.07.2019 № ОИ-П19-070-15601

на № _____ от _____

Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
(по списку)

О минимальных требованиях к физическим сетям для обеспечения доступом к сети Интернет образовательных организаций

Минкомсвязь России направляет Методические рекомендации по информационно-телекоммуникационной инфраструктуре образовательных организаций, предусматривающие минимальные требования к физическим сетям, которые создают среду передачи данных внутри зданий и помещений для обеспечения доступа к сети Интернет образовательных организаций, разработанные в соответствии с пунктом 2 раздела I протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 20.05.2019 № 6 и представленные Минпросвещения России письмом от 06.07.2019 №МР-677/02.

Приложение: на 26 л. в 1 экз.

О.А. Иванов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C4750D5B11E4DB80E81196A0711F099D

Владелец: Иванов Олег Анатольевич

Действителен с 15.08.2018 до 15.08.2019

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(методические рекомендации)

Москва

2019

Содержание

1 Область применения.....	2
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Используемые термины и сокращения.....	3
4 Общие положения.....	4
5 Требования к СКС.....	4
5.1 Общие положения.....	4
5.2 Требования соответствия нормативным документам.....	5
5.3 Требования к структуре СКС и ее составляющим.....	5
5.4 Требования к заземлению телекоммуникационного оборудования.....	7
5.5 Требования к оснащению помещений аппаратной.....	7
5.6 Требования к этажным коммутационным центрам.....	9
5.7 Требования к маркировке компонентов СКС.....	10
5.8 Требования к гарантии.....	11
6 Требования к ЛВС.....	11
6.1 Общие требования.....	11
6.2 Функциональные требования.....	11
6.3 Требования к оборудованию ЛВС.....	12
6.4 Требования к архитектуре и топологии ЛВС.....	15
6.5 Требования к отказоустойчивости.....	16
6.6 Требования к эксплуатации.....	16
6.7 Требования к гарантии.....	16
6.8 Требования к маркировке компонентов ЛВС.....	17
6.9 Требования к размещению оборудования ЛВС.....	17
7 Требования к документированию.....	7
Приложение А Форма отчета по результатам обследования текущего состояния ИТИ ОО... 18	18
А1 Комментарии к заполнению формы.....	18
А2 Форма отчета.....	21

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации применяются для формулирования требований технического задания при проектировании и разработке проектной, рабочей, исполнительной документации при создании и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее — ИТИ) объектов образовательных организаций необходимой для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и содержат требования к локальным вычислительным сетям (далее — ЛВС), структурированным кабельным системам (далее — СКС) объектов образовательных организаций при подключении и использовании систем сопровождения административно-управленческих функций и работ (электронный бухгалтерский учет, облачная бухгалтерия, электронный документооборот и тд.), цифровых сервисов, контента для образовательной деятельности, платформенных решений для «горизонтального» обучения и других информационных сервисов и ресурсов (далее — ИСиР).

Методические рекомендации разработаны в целях:

- оценки характеристик и параметров ЛВС, СКС образовательных организаций, обеспечивающих подключение и использование возможностей ИСиР;
- оценки текущего состояния ИТИ образовательных организаций для принятия решений по модернизации (интеграции, замене активного оборудования и/или другим видам работ);
- планирования работ по ИТИ образовательных организаций.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Требования приводимых в данном разделе нормативных документов должны учитываться при проектировании и монтаже СКС и ЛВС образовательных организаций.

При разработке данных рекомендаций использованы положения следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения;
- ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ 28147-89 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования;
- ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи;
- ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования;
- ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации;

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытаний;
- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;
- ISO/IEC 11801:2010 Information technology – Generic cabling for customer premises – Amendment 2 (Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. 2-ое издание);
- ISO/IEC 14763-1:1999 Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration (Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 1. Администрирование);
- ISO/IEC 14763-2:2000 Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation (Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 2. Планирование и установка);
- ISO/IEC 14763-3:2006 Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling (Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 3. Испытание волоконно-оптической системы);
- СН512-78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (в ред. 2000 г.);
- СНиП 2.01.07-85 Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Автоматические. Нормы и правила проектирования;
- СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);
- Правила применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц. Утверждены Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2012 № 124;

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе использованы следующие термины и сокращения:

АРМ	Автоматизированное рабочее место
ИБП	Источник бесперебойного питания
ИСиР	Информационные сервисы и ресурсы
ИТИ	Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
ЛВС	Локальная вычислительная сеть

ОО	Образовательные организации
ПА	Помещение аппаратной
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
СБЭ	Система бесперебойного электроснабжения
СКС	Структурированная кабельная система
СКУД	Система контроля и управления доступом
ТШ	Телекоммуникационный шкаф
ЭКЦ	Этажные коммутационные центры
EMB	Effective Modal Bandwidth (эффективная пропускная способность моды)
NVP	Nominal Velocity of Propagation (скорость распространения сигнала относительно скорости света)
OSI	Open Systems Interconnection basic reference model (базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем)

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В целях обеспечения доступа к ИСиР на объектах образовательных организаций формируется ИТИ объекта, состоящая из ЛВС и СКС.

Настоящие рекомендации уточняют требования действующих стандартов, приводимых в разделах 2 и 5, и учитывают современные подходы по проектированию и монтажу ЛВС и СКС с перспективой их дальнейшего использования. Требования и рекомендации, не отраженные в данном документе, а также выбор приводимых в требованиях вариантов, должны определяться конкретным проектом. Разрабатываемые проектные решения на СКС и ЛВС должны соответствовать требованиям стандартов, приводимых в разделах 2 и 5. В случае невозможности выполнения приводимых в данном документе требований и рекомендаций по каким-либо причинам, проектные решения должны быть дополнительно согласованы с региональным органом исполнительной власти или учреждением курирующим вопросы информатизации и связи в установленном порядке.

Приводимые в данном документе рекомендации и требования действующих стандартов, приводимых в разделах 2 и 5, используются при анализе установленных на объектах ОО сетей и систем ЛВС, СКС на предмет их соответствия современным требованиям. Решение о модернизации указанных систем должно приниматься на основе дополнительных согласований в установленном порядке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К СКС

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приводимые в данном разделе требования содержат основные положения, которые должны учитываться при проектировании и монтаже СКС объектов ОО.

5.2 ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Проектируемые и/или эксплуатируемые СКС должны быть выполнены в соответствии с положениями следующих нормативных документов:

– ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытаний;

– ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы;

– ISO/IEC 11801:2010 Information technology – Generic cabling for customer premises – Amendment 2 (Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. 2-ое издание);

– ISO/IEC 14763-1:1999 Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration (Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 1. Администрирование);

– ISO/IEC 14763-2:2000 Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation (Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 2. Планирование и установка);

– ISO/IEC 14763-3:2006 Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling (Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 3. Испытание волоконно-оптической системы).

5.3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СКС И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИМ

5.3.1 Категория эксплуатируемых или модернизируемых СКС должна быть не ниже 5е (неэкранированная витая пара). Категория вновь проектируемых и монтируемых СКС должна соответствовать определенной в рамках предпроектного обследования объекта потребности в пропускной способности ЛВС в течение планируемого срока ее эксплуатации, но не ниже 5е.

В общем случае структура СКС должна включать магистральную (вертикальную) и распределительную (горизонтальную) кабельные составляющие. При этом магистральную телефонную кабельную составляющую СКС рекомендуется выполнять многопарным кабелем категории не ниже 5е. Основные характеристики кабеля категории 5е должны быть не хуже:

- ширина полосы пропускания сигнала — 100 МГц;
- волновое сопротивление на 100 МГц — 100 ± 15 Ом;
- скорость распространения сигнала (NVP) — 68 %;
- сопротивление постоянному току — ≤ 10 Ом/100 м;
- емкость витой пары — ≤ 56 нФ/км;
- временной перекося задержки (delay skew) на 100 МГц — 45 нс/100 м;
- задержка распространения сигнала (propagation delay) на 100 МГц — 536 нс/100 м.

5.3.2 Магистральную кабельную составляющую СКС для активного оборудования ЛВС рекомендуется выполнять многомодовым или одномодовым оптическим кабелем, соответственно:

– не хуже OM3 с шириной полосы пропускания 2000 МГц×км для эффективной пропускной способности моды (EMB) на 850 нм, со структурой кабеля 50/125 мкм для световых волн длиной 850 нм, 1300 нм;

– не хуже OS1 со структурой кабеля 9(8)/125 мкм для световых волн длиной 1310 нм, 1550 нм.

Для небольших сетей (до 120 АРМ, см. п. 6.4.2) с размещением коммутаторов ЛВС на объекте и соблюдением длин магистралей между их портами не более 90 м допускается использовать в качестве магистральной составляющей СКС для активного оборудования ЛВС медный UTP кабель категории, обеспечивающей необходимую пропускную способность магистрального участка сети.

5.3.3 Оптические магистральные каналы должны предпочтительно выполняться с резервированием по схеме, учитывающей организационную структуру ЛВС и исключаяющей единую точку отказа магистральной сети. Количество оптических волокон в магистральных кабелях должно быть не менее 4.

5.3.4 При проектировании оптической магистральной составляющей СКС должна обеспечиваться совместимость с системой ЛВС объекта в части оптических модулей активного оборудования, используемых в них оптических разъемах, типа оптического волокна.

5.3.5 При прокладке магистральных кабелей между зданиями одного объекта должны максимально использоваться существующие на объекте соответствующие каналообразующие канализации для слаботочных систем. При отсутствии последних, прокладка магистральных кабелей должна выполняться в грунт. Организация воздушных линий связи не допускается.

5.3.6 В общем случае структура СКС должна включать главный кросс, устанавливаемый предпочтительно на первых этажах объекта, и этажные коммутационные центры (далее — ЭКЦ), устанавливаемые на этажах здания или местах концентрации большого количества пользователей. Главный кросс может быть объединен с ЭКЦ.

5.3.7 Главный кросс СКС должен устанавливаться в помещении аппаратной (далее — ПА), ЭКЦ — в отдельно выделенных комнатах на этажах. В случае отсутствия возможности выделения отдельных помещений для ЭКЦ допустимо их размещение в коридорах, технологических или офисных помещениях объекта. При этом телекоммуникационный шкаф должен быть снабжен замком. Оборудование главного кросса, ЭКЦ должно устанавливаться в стандартных 19-дюймовых шкафах напольного или навесного исполнения, высота которых должна определяться проектом.

Примечание — ПА — помещение для размещения магистрального активного оборудования ЛВС центрального узла (ядра) и главного кросса СКС.

5.3.8 На рабочих местах должны устанавливаться две информационные розетки RJ-45 (если в техническом задании не определено иное) в короб в одном блоке с электрическими розетками (если предусмотрено). Допустимо по согласованию с конечным пользователем в отдельных местах устанавливать информационные розетки скрыто в стену, накладные, в лючках или в сервисных стойках как совместно с электрическими розетками, так и отдельно.

5.3.9 Количество устанавливаемых портов СКС на объектах должно учитывать перспективы развития ОО в части увеличения количества сотрудников, контингента учеников, дооснащения компьютерным, многофункциональным периферийным оборудованием, специализированными образовательными комплексами и также интеграции систем контроля и управления доступом, систем обеспечения безопасности, видеонаблюдения, при этом общее количество портов должно определяться по согласованию с конечным пользователем.

5.3.10 Прокладка магистральных кабелей СКС должна проводиться в отдельных металлических лотках, там, где это возможно, с максимальным использованием пространства за фальшпотолком, стояков здания. В пределах ПА кабельная структура должна выполняться в пространстве фальшполов или, при отсутствии последних, в металлических лотках над телекоммуникационными шкафами. Лотки должны быть заземлены на шину защитного заземления в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями рабочей документации.

5.3.11 Прокладка кабелей горизонтальной составляющей СКС должна выполняться в настенных коробах. Часть горизонтальной кабельной составляющей, аналогично магистральной, может быть проложена в лотках, в том числе - существующих на объекте, при наличии достаточного свободного места в них. Допустимо в отдельных местах объектов прокладывать кабели горизонтальной составляющей СКС по согласованию с конечным пользователем скрыто в стену, пол с использованием при этом каналообразующих пластиковых труб. При совмещении в одном коробе горизонтальной составляющей СКС и электрического кабеля короб должен содержать две секции, разделенные перегородкой.

5.3.12 Размещение информационных розеток должно выполняться в соответствии с планами размещения рабочих мест, предоставляемыми конечным пользователем. Размещение информационных розеток, предназначенных для подключения на объекте системы беспроводного доступа (Wi-Fi), инженерных систем, систем безопасности (диспетчеризация, видеонаблюдение, система контроля и управления доступом (далее — СКУД) и т.д.), использующих СКС как среду передачи, должно выполняться в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми проектировщиками этих систем.

5.4 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Все телекоммуникационные шкафы системы СКС, ЛВС и оборудование в них должны быть заземлены на отдельную выделенную функциональную (технологическую) шину заземления в соответствии с ГОСТ Р 50571.21.

С целью выполнения функционального заземления во все телекоммуникационные узлы (ПА, ЭКЦ) объекта должны быть заведены отдельные кабели типа ПВЗ (желто-зеленый) сечением не менее $1 \times 16 \text{ мм}^2$ от главной шины заземления здания. В помещениях телекоммуникационных узлов на стене должны быть установлены медные локальные шины заземления под болтовые соединения. Заземление телекоммуникационных шкафов должно выполняться кабелем ПВЗ сечением не менее $1 \times 10 \text{ мм}^2$ от локальных шин заземления телекоммуникационных узлов.

С целью оптимизации стоимости работ по функциональному заземлению допустимо локальные шины заземления ЭКЦ подключать к одной магистральной шине при соответствующем расположении этажных коммутационных центров (вдоль одного направления). При этом ответвления от магистрали до локальной шины заземления должны выполняться проводом того же сечения, что и сама магистральная шина.

5.5 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ АППАРАТНОЙ

5.5.1 Оснащение ПА должно выполняться в соответствии с требованиями строительных норм СН512.

5.5.2 ПА должно размещаться в капитальном здании на этажах выше цокольного, вдали от помещений с мокрыми и пыльными технологическими процессами (туалеты, кухни) и мест размещения мощных электроустановок (лифты, генераторные установки). При выборе помещения ниже цокольного этажа должны быть приняты меры по гидроизоляции ПА. В ПА не допускается наличие транзитных трубных (водоснабжение, теплотрассы) и кабельных проводок.

5.5.3 Размеры ПА должны определяться проектными требованиями на размещение оборудования, технологическими проходами для проведения монтажных, ремонтных и профилактических работ, а также требованиями системы кондиционирования относительно необходимых условий размещения оборудования с целью более эффективного поддержания требуемых климатических норм.

5.5.4 В ПА должны поддерживаться следующие климатические параметры:

– температура по сухому термометру: плюс 18 — 24 °С;

– относительная влажность: 40 — 60 %.

ПА должно быть отапливаемым, температура в холодный период года не должна опускаться ниже плюс 17 °С.

Запыленность воздуха в ПА не должна превышать 0,7 мг/м³ при размерах частиц не более 3 мкм.

Вибрация в ПА не должна превышать по амплитуде 0,1 мм и по частоте 25 Гц.

5.5.5 С целью сохранения оборудования при возникновении пожара в ПА должны быть установлены автоматические установки газового пожаротушения в соответствии с СП 5.13130.2009 или ручные огнетушители, закрепляемые на стене, в соответствии с СП 9.13130.2009.

ПА должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. При проектировании ПА должны соблюдаться другие нормы противопожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) и Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

5.5.6 Пол ПА должен быть покрыт антистатическим материалом — линолеумом или другим, не накапливающим статического электричества, сопротивлением не менее 10⁶ Ом. Допустимая распределенная и сосредоточенная нагрузки на пол ПА должны выбираться в соответствии со СНиП 2.01.07 с учетом веса устанавливаемого в ПА оборудования.

5.5.7 В ПА должно быть установлено освещение с предпочтительным использованием люминесцентных ламп. Уровень освещенности должен быть не менее 500 лк на высоте 1 м от пола.

5.5.8 При соблюдении температурно-влажностных режимов работы оборудования допустимо по согласованию с конечным пользователем использовать для отвода избыточного тепла от оборудования в ПА естественную вентиляцию.

5.5.9 С целью доставки в проектируемые ПА оборудования дверные проемы в них должны быть не менее 1 × 2 м (без порогов), высота потолков с учетом прокладки в помещениях кабельных и трубных коммуникаций — не менее 2,6 м.

5.5.10 Для ограничения доступа в ПА входные двери помещения должны закрываться на ключ и/или быть оборудованы СКУД.

5.5.11 В ПА должно подводиться выделенное трехфазное электроснабжение напряжением 380/220В с системой заземления TN-S в соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7) общей мощности определяемой проектом. Для обеспечения защиты активного сетевого оборудования ЛВС, ПА должна быть защищена от критических перепадов напряжения электроснабжения. При отсутствии общей, аппаратной защиты от перепадов напряжения необходимой мощности на объекте, для защиты ПА от перепадов напряжения должна быть предусмотрена установка автоматических регуляторов напряжения, обеспечивающих ПА нормализованным напряжением не выходящем за границы диапазона +-5% при колебаниях напряжения в питающей сети в диапазоне +-15%. Регуляторы должны быть рассчитаны по мощности, не менее чем, на мощность всего информационно-телекоммуникационного оборудования установленного в ПА и обеспечивать эту мощность во всем допустимом диапазоне входного напряжения (+-15%). Регуляторы должны обеспечивать измерение показателей качества электропитания во входной сети и внутри объекта ОО, архивирование и передачу этой информации по интерфейсам Ethernet и RS-485 в системы мониторинга и администрирования с возможностью рассылки уведомлений серверу и получения управляющих команд. Качество электроснабжения должно соответствовать

ГОСТ 32144–2013 за исключением требований к медленным изменениям напряжения. Медленные изменения напряжения питания должны находиться в диапазоне $U_{ном} \pm 5\%$.

5.5.12 В ПА для всех потребителей указанного помещения должен устанавливаться электрощит с общим выключателем вводного электропитания. Размеры вводного щита, его установочная DIN-рейка должны позволять монтаж автоматических выключателей для подключения всех потребителей, определяемых проектом электроснабжения оборудования ПА.

5.5.13 Для подключения активного оборудования магистрального сегмента ЛВС, размещаемого в ПА, должна быть предусмотрена система бесперебойного электроснабжения (далее — СБЭ). СБЭ должна выполняться на основе источников бесперебойного питания (далее — ИБП) с технологией двойного преобразования, при наличии на объектах автоматических регуляторов напряжения, способных обеспечивать напряжением в диапазоне $220В \pm 5\%$, допустимо использование резервных ИБП. С целью возможности проведения управления и мониторинга бесперебойного электропитания ИБП должны оснащаться сетевой Ethernet-картой с поддержкой, как минимум, двух из следующих протоколов: HTTPS, SNMP v3, SSH и/или Telnet.

Время автономной работы оборудования магистрального сегмента ЛВС от аккумуляторов ИБП при полной их зарядке должно быть не менее 15 мин.

Использование ИБП для остальных сегментов ЛВС определяется по согласованию с конечным пользователем исходя из функциональных требований и фактического качества электропитания на объекте.

5.5.14 Прокладка силовых кабелей в ПА должна выполняться в пространстве фальшпола или (при его отсутствии) в отдельных металлических лотках, устанавливаемых над ТШ. Спуски силовых кабелей, установка бытовых розеток в ПА должны выполняться в настенных коробах.

5.5.15 При общей мощности тепловыделения в ПА от активного оборудования от 10 кВт и более система кондиционирования также должна подключаться по электропитанию к СБЭ. При этом для системы кондиционирования должна быть предусмотрена отдельная от оборудования ЛВС система СБЭ с временем автономной работы от аккумуляторных батарей при полной их зарядке не менее, чем для оборудования ЛВС.

5.5.16 При формировании ИТИ объектов с небольшим (до 60) количеством пользователей, где не требуется или нецелесообразно обеспечение гарантированной непрерывной работы оборудования, могут применяться, по согласованию с конечным пользователем, упрощенные требования по оснащению ПА. При этом должны соблюдаться требования всех необходимых стандартов, норм, правил и рекомендаций в отношении электроснабжения, противопожарной безопасности и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

5.6 ТРЕБОВАНИЯ К ЭТАЖНЫМ КОММУТАЦИОННЫМ ЦЕНТРАМ

5.6.1 При выборе мест расположения ЭКЦ предпочтение следует отдавать помещениям вблизи мест расположения слаботочных стояков здания или вблизи мест концентрации большого числа пользователей. Размеры помещений для ЭКЦ должны определяться проектными требованиями на размещение оборудования, технологическими проходами для проведения монтажных, ремонтных и профилактических работ. В ЭКЦ должны обеспечиваться необходимые климатические параметры работы оборудования.

5.6.2 В помещение ЭКЦ должно подводиться выделенное трехфазное электроснабжение напряжением 380/220В с системой заземления TN-S в соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7) общей мощности, определяемой проектом. ЭКЦ должна быть защищена от критических перепадов напряжения электроснабжения. При отсутствии общей, аппаратной защиты от перепадов напряжения необходимой мощности на объекте, для защиты ЭКЦ от перепадов напряжения должна быть предусмотрена установка автоматических регуляторов напряжения,

обеспечивающих ЭКЦ нормализованным напряжением не выходящем за границы диапазона $\pm 5\%$ при колебаниях напряжения в питающей сети в диапазоне $\pm 15\%$. Регуляторы должны быть рассчитаны по мощности, не менее чем, на мощность всего информационно-телекоммуникационного оборудования установленного в ЭКЦ и обеспечивать эту мощность во всем допустимом диапазоне входного напряжения ($\pm 15\%$). Регуляторы должны обеспечивать измерение показателей качества электропитания во входной сети и внутри объекта ОО, архивирование и передачу этой информации по интерфейсам Ethernet и RS-485 в системы мониторинга и администрирования с возможностью рассылки уведомлений серверу и получения управляющих команд. Качество электроснабжения должно соответствовать ГОСТ 32144–2013 за исключением требований к медленным изменениям напряжения. Медленные изменения напряжения питания должны находиться в диапазоне $U_{ном} \pm 5\%$. Допустимо электроснабжение в ЭКЦ подводить от этажного электрощита распределительной электросети объекта.

В ЭКЦ должен устанавливаться электрощит с общим выключателем вводного электропитания и автоматическими выключателями для подключения активного оборудования ЛВС.

5.6.3 С целью доставки в проектируемые ЭКЦ оборудования дверные проемы в них должны быть не менее $1,0 \times 2,0$ м (без порогов), высота потолков с учетом прокладки в помещениях кабельных и трубных коммуникаций не менее 2,6 м.

5.6.4 Для ограничения доступа в ЭКЦ входные двери помещения должны закрываться на ключ и/или быть оборудованы СКУД.

5.6.5 В помещении ЭКЦ должно быть установлено освещение с предпочтительным использованием люминесцентных ламп. Уровень освещенности должен быть не менее 500 лк на высоте 1 м от пола.

5.6.6 Пол ЭКЦ должен быть покрыт антистатическим материалом — линолеумом или другим, не накапливающим статического электричества, сопротивлением не менее 10^6 Ом. Стены, потолки помещения должны быть отделаны материалами, не поддерживающими горение, обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0,5 ч.

5.6.7 В помещениях ЭКЦ должны устанавливаться ручные газовые огнетушители настенного крепления с достаточным объемом огнетушащего вещества, соответствующего объему защищаемого помещения в соответствии с СП 9.13130.2009, а также соблюдаться другие нормы противопожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) и Федеральным закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

5.6.8 Требования к эксплуатации

Оборудование СКС должно обеспечивать режим эксплуатации — $24 \times 7 \times 365$ (366).

Анализ необходимости модернизации СКС должен проводиться не реже одного раза в 10 лет.

Документация на СКС должна поддерживаться в актуальном состоянии. Обязательно ведение кабельного журнала с фиксацией всех выполненных переключений.

5.7 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ КОМПОНЕНТОВ СКС

Смонтированное оборудование СКС — информационные розетки на рабочих местах, кабели, ТЩ, патч-панели — должно иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246. Кабели маркируются на двух концах.

Способ выполнения и места размещения маркировки должны соответствовать проектной документации и быть согласованы с конечным пользователем.

К исполнительной документации должен быть приложен список промаркированных элементов с указанием места установки, а для кабелей — трассы прокладки.

5.8 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

По окончании установки новых или модернизируемых СКС исполнителем должно проводиться тестирование на соответствие определенной проектом категории с выдачей соответствующего отчета и предоставляться гарантия на срок эксплуатации СКС в соответствии с положениями ГОСТ Р 53246 с момента приемки выполненных работ.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ЛВС

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЛВС должна обеспечивать возможность подключения пользователей ОО к ИСиР.

6.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Должны обеспечиваться следующие требования:

– ЛВС должна предоставлять коммуникационные услуги сетевого, транспортного уровней согласно семиуровневой модели OSI и обеспечивать доступ к услугам прикладного уровня согласно рекомендациям ITU и ISO;

– ЛВС должна обеспечивать возможность передачи различного типа трафика (данных, голоса, видео);

– ЛВС должна обеспечивать возможность масштабирования сети без замены оборудования и/или изменения архитектуры решения и иметь запас емкости по портам не менее 20 %;

– оборудование ЛВС должно обеспечивать поддержку механизмов обеспечения качества обслуживания (QoS/CoS) в рамках всей ЛВС;

– оборудование ЛВС должно поддерживать механизм аутентификации и авторизации администраторов;

– должна обеспечиваться возможность подключения оборудования ЛВС к системам мониторинга и администрирования с возможностью рассылки уведомлений SNMP-серверу (по протоколу SNMP v1 или v2c, или v3) и получения управляющих команд по протоколу SNMP;

– должна обеспечиваться возможность передачи пакетов по протоколу IPv4/v6, поддержка IPv4/v6 адресации на интерфейсах, а также возможность управления по IPv4/v6. Перечисленные функции также должны быть реализованы для устройств, выпущенных производителем начиная с 2012 года.

– пользователи ЛВС должны обеспечиваться сервисами в течение рабочего времени, принятого в ОО;

– коммуникационная среда ЛВС реализуется на базе современных версий протоколов по технологии Ethernet (серия стандартов IEEE 802.3).

6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ЛВС

6.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СЕГМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Оборудование сегмента подключения пользователей должно удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать сегментирование сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q);
- обеспечивать защиту сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP);
- поддерживать технологию агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad);
- при необходимости разграничения доступа на основании сетевой информации оборудование должно поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели OSI);
- поддерживать протокол управления групповой (multicast) передачей данных (IGMP);
- поддерживать протоколы сетевой аутентификации и авторизации (RADIUS и/или TACACS+ или их аналоги);
- поддерживать протокол синхронизации времени (NTP);
- поддерживать технологию зеркалирования трафика;
- поддерживать протоколы управления (SSH и/или Telnet — обязательно, http или https — опционально);
- обеспечивать достаточное количество портов для подключения АРМ пользователей и периферийного оборудования;
- обеспечивать подключение линиями связи, соответствующими спецификациям, включая их комбинации, 802.3u 100BASE-TX (10/100 Ethernet over copper), или 802.3ab 1000BASE-T (10/100/1000 Ethernet over copper), или 802.3z Gigabit Ethernet;
- в случае необходимости, обеспечивать подключение магистральных линий связи, соответствующих спецификации 802.3ae 10 Gigabit Ethernet.
- при необходимости ограничения доступа, обеспечивать возможность контроля подключения к порту на основе MAC-адреса рабочей станции;

6.3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА

Оборудование магистрального сегмента должно удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать сегментирование сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q), поддерживать логические маршрутизируемые ip интерфейсы VLAN;
- обеспечивать защиту сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP);
- предпочтительна возможность объединения устройств ЛВС в единый стек;
- поддерживать технологию агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad);
- поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели OSI);

- поддерживать протокол управления групповой (multicast) передачей данных (IGMP);
- поддерживать протоколы сетевой аутентификации и авторизации (RADIUS и/или TACACS+ или их аналоги);
- поддерживать протокол синхронизации времени (NTP);
- поддерживать технологию зеркалирования трафика;
- поддерживать протоколы управления (SSH и/или Telnet — обязательно, http и/или https — опционально);
- поддерживать протокол управления групповой (multicast) передачей данных (IGMP);
- при наличии распределенного магистрального сегмента обеспечивать статическую и динамическую маршрутизацию (протоколы RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP-4, BGP-4+);
- поддерживать протокол VRRP или его аналоги;
- поддерживать протокол регистрации событий Syslog;
- обеспечивать пропускную способность в соответствии с требованиями технического задания;
- обеспечивать предоставление информации о потоках трафика (протокол NetFlow, или NetStream, или Cflow, или Jflow, или cflowd, или sFlow, или их аналоги);
- обеспечивать подключение линиями связи, соответствующими спецификациям, включая их комбинации, 802.3u 100BASE-TX (10/100 Ethernet over copper), или 802.3ab 1000BASE-T (10/100/1000 Ethernet over copper), или 802.3z Gigabit Ethernet, а также, в случае необходимости, 802.3ae 10 Gigabit Ethernet.
- при подключении к общедоступным сетям, обеспечивать функцию защиты ЛВС и ее пользователей от сетевых атак, а также возможность трансляции IP адресов (NAT/PAT) в соответствии с требованиями технического задания;

В случае необходимости организации защищенных туннелей через общедоступные сети, должен обеспечиваться криптографическая защита передаваемой информации в соответствии с ГОСТ Р 34.10, ГОСТ Р 34.11, ГОСТ 28147.

Перечисленные функции могут поддерживаться как отдельным устройством, так и набором из двух или нескольких устройств.

6.3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ БЕСПРОВОДНОЙ ЛВС

6.3.3.1 Общие требования к беспроводной ЛВС

Требования к наличию и характеристикам беспроводной ЛВС определяются конкретным проектом и указываются в техническом задании. Обязательно проведение предварительного радио обследования объекта, на котором планируется разворачивание беспроводной ЛВС.

В основу архитектуры беспроводной ЛВС должно быть положено использование беспроводных точек доступа, автономных или работающих под управлением контроллеров.

В состав беспроводной ЛВС должны входить точки беспроводного доступа.

Дополнительно в состав беспроводной ЛВС могут входить:

- контроллеры,

– система управления беспроводным доступом.

Все оборудование беспроводной ЛВС должно быть совместимо друг с другом.

6.3.3.2 Требования к точкам доступа беспроводной ЛВС

Точки доступа должны удовлетворять следующим требованиям:

– обеспечивать беспроводное покрытие по стандарту IEEE 802.11b/g или, предпочтительно, IEEE 802.11b/g/n;

– поддерживать технологию Multi-SSID;

– обеспечивать сегментирование сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q);

– обеспечивать возможность подключения SSID к определенному VLAN;

– поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L3, L2 модели OSI);

– поддерживать следующие протоколы и функциональность: AES, TKIP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, 802.1x аутентификацию, ограничение по MAC-адресам;

– поддерживать получение электропитания по витой паре по стандарту IEEE 802.3af или 802.3at.

6.3.3.3 Требования к контроллерам беспроводной ЛВС

Контроллеры беспроводной ЛВС должны удовлетворять следующим требованиям:

– быть совместимыми с точками доступа и системой управления беспроводной ЛВС (при ее наличии);

– осуществлять разграничение доступа;

– обеспечивать необходимый уровень отказоустойчивости. При необходимости обеспечения непрерывной работы беспроводной ЛВС, контроллеры должны работать в кластерной конфигурации;

– должны иметь возможность как автономного управления по ssh, https, так и централизованного — при помощи системы управления.

6.3.3.4 Требования к системе управления беспроводной ЛВС

Система управления беспроводной ЛВС, при ее наличии, должна удовлетворять следующим требованиям:

– обеспечивать централизованное управление и мониторинг беспроводной сети объекта в целом;

– поддерживать возможность настройки беспроводных точек доступа;

– осуществлять сетевой мониторинг;

– получать в реальном времени уведомления о событиях в беспроводных сетях;

– формировать карты беспроводных сетей;

– предоставлять статистические отчеты.

6.4 ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ И ТОПОЛОГИИ ЛВС

6.4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ТОПОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРЕ ПРОВОДНОЙ ЛВС

Коммутаторы, по возможности, должны объединяться в единое логическое устройство по высокоскоростным стековым каналам. В случае территориального распределения коммутаторов в пределах одного объекта допускается их объединение в стек через оптические каналы (если коммутатор поддерживает подобное объединение).

В случае отсутствия технической возможности объединения в одно логическое устройство сетевое взаимодействие между коммутаторами распределенного магистрального сегмента должно обеспечиваться на 3-ем уровне модели OSI. Допускается также взаимодействие коммутаторов в пределах одного объекта на 2-ем уровне модели OSI, но при этом каждое отдельное кольцо протокола Spanning Tree должно включать не более 3-х устройств.

Взаимодействие между коммутаторами ЛВС должно быть обеспечено каналами с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

Для повышения отказоустойчивости между коммутаторами рекомендуется организовать отказоустойчивые соединения с подключением к двум различным устройствам, либо агрегированными каналами. Агрегирование каналов также требуется в случае необходимости канала связи определенной пропускной способности, превышающей скорость одного порта. Выбор скорости каналов и количества агрегированных каналов производится в соответствии с техническим заданием.

6.4.2 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕШЕНИЙ ПРОВОДНОЙ ЛВС

Решения по проводной ЛВС ОО, можно отнести к одному из следующих вариантов:

- 1) количество портов ЛВС от 5 до 40 включительно;
- 2) количество портов ЛВС от 41 до 120 включительно;
- 3) количество портов ЛВС от 121 до 300 включительно;
- 4) количество портов ЛВС более 300.

Наряду с общими требованиями подразделов 6.2, 6.3 ЛВС должна удовлетворять приведённым ниже требованиям к её архитектуре.

6.4.2.1 Требования к архитектуре ЛВС. Вариант 1 (5—40 портов)

Для реализации данного варианта, как правило, достаточно одного коммутатора и оборудования магистрального сегмента (маршрутизатор) или двух объединённых между собой коммутаторов и маршрутизатора.

6.4.2.2 Требования к архитектуре ЛВС. Вариант 2 (41—120 портов)

Для реализации данного варианта, как правило, требуется более двух коммутаторов, в связи с чем, необходимо предусмотреть магистральный сегмент, который может быть выполнен как в виде отдельного устройства, так и за счет функции стекирования или в виде модуля в устройстве другого сегмента.

6.4.2.3 Требования к архитектуре ЛВС. Вариант 3 (121—300 портов)

Данная классификация наряду с остальными модулями ЛВС требует обязательного наличия выделенного коммутатора магистрального сегмента. Коммутатор магистрального сегмента должен обеспечивать подключение всех коммутаторов сегмента подключения пользователей.

6.4.2.4 Требования к архитектуре ЛВС. Вариант 4 (более 300 портов)

Решение должно приниматься индивидуально на основании предварительного обследования объекта, оценки функциональных требований конечных пользователей и сформированного по результатам технического задания в отношении конкретного объекта с соблюдением общих требований, указанных в данном документе.

6.4.3 ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ БЕСПРОВОДНОЙ ЛВС

Беспроводная ЛВС должна обеспечивать уверенное покрытие в согласованных техническим заданием зонах помещений.

6.5 ТРЕБОВАНИЯ К ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ

Уровень отказоустойчивости ЛВС и подходы к её обеспечению выбираются в зависимости от максимально допустимого времени простоя ЛВС объекта целом:

– менее 3-х часов и для объектов, в отношении которых требуется непрерывный доступ пользователей к ИСиР, — требуется резервирование оборудования магистрального сегмента, установка СБЭ;

– до 6-ти часов — возможно обеспечение отказоустойчивости организационными мерами, такими как наличие ЗИП и/или сервисных контрактов.

Полный отказ любого из каналов либо неполадки отдельных устройств и их модулей в магистральной части ЛВС, на объектах, где она присутствует, не должны приводить к неработоспособности сети в целом.

Подробные требования к отказоустойчивости отражаются в техническом задании и формируются на основании оценки функциональных требований конечного пользователя и необходимого уровня надежности функционирования ИСиР, используемых на конкретном объекте.

6.6 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование ЛВС должно обеспечивать режим эксплуатации в соответствии с установленным графиком работы пользователей на объекте и пользователей ИСиР объекта.

Анализ необходимости модернизации ЛВС объекта должен проводиться эксплуатирующей службой или организацией не реже одного раза в 5 лет.

Документация на ЛВС должна поддерживаться в актуальном состоянии. Любые изменения структуры, топологии, конфигурации ЛВС должны быть отражены в исполнительной документации.

6.7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

Гарантия на вновь поставляемое оборудование ЛВС должна быть не менее 12 месяцев.

Должна быть обеспечена возможность послегарантийного обслуживания оборудования ЛВС.

6.8 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ КОМПОНЕНТОВ ЛВС

Все элементы ЛВС должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы. Маркировка должна быть выполнена типографским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена на оборудовании. Соединительные кабели маркируются на двух концах. К исполнительной документации должен быть приложен список идентифицированных элементов сети с указанием места установки.

6.9 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ЛВС

Оборудование устанавливается в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы. Допустимо устанавливать активное оборудование ЛВС совместно с оборудованием СКС в одних шкафах.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Требования настоящего раздела, разделов 5, 6 должны учитываться при проектировании, создании, модернизации и эксплуатации ИТИ ОО.

В зависимости от особенностей эксплуатируемых или создаваемых ИТИ ОО данные требования могут быть конкретизированы или отличаться от приведенных в настоящих методических рекомендациях, что должно быть отражено в техническом задании.

Требования к документации, разрабатываемой при создании ИТИ ОО, установлены в действующих национальных стандартах серий ГОСТ 2.XXX (Единая система конструкторской документации, ЕСКД), ГОСТ Р 21.XXX (Система проектной документации для строительства, СПДС), ГОСТ 34.XXX (Информационная технология, ИТ) и других нормативных документах и нацелены на унификацию и стандартизацию проектной, рабочей, исполнительной документации ИТИ ОО.

Выполнение всех видов работ в процессе создания / модернизации ИТИ ОО также должно сопровождаться разработкой документации, наличие и правильность оформления которой должно являться необходимым условием приемки работ.

Экземпляр документации ИТИ ОО в электронном виде должен быть передан и храниться в региональном органе исполнительной власти или учреждении курирующим вопросы информатизации и связи, бумажные версии утвержденной документации должны храниться на соответствующем объекте ОО, а также — у исполнителя работ по созданию или модернизации.

При отсутствии или утере документации на разработанные ранее ИТИ ОО должна быть вновь разработана или восстановлена для возможности дальнейшей эксплуатации и сопровождения ИТИ.

Наличие правильно оформленной документации является одним из необходимых условий при планировании различного вида работ в процессе создания / модернизации и эксплуатации ИТИ ОО.

Приложение А

Форма отчета по результатам обследования текущего состояния ИТИ ОО

А1 КОММЕНТАРИИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ

Отчет по результатам обследования текущего состояния ИТИ ОО содержит данные об СКС и ЛВС в обобщенном виде, что позволяет использовать его как в целях информирования и оценки текущих технических решений, так и принятия решений по развитию или модернизации.

Отчет по результатам обследования текущего состояния ИТИ ОО содержит характеристики исследуемой ЛВС и/или СКС. Состав характеристик соответствует требованиям, приведенным в настоящем документе.

Структурно отчет по результатам обследования текущего состояния ИТИ состоит из разделов:

- Раздел 1 «Требования к документированию»;
- Раздел 2 «Требования к СКС»;
- Раздел 3 «Требования к ЛВС»;
- Раздел 4 «Заключение».

Раздел 1 «Требования к документированию» содержит требования к составу, содержанию и правилам оформления документации на различных стадиях жизненного цикла ИТИ ОО.

Раздел 2 «Требования к СКС» содержит текущие характеристики СКС ОО.

Раздел 3 «Требования к ЛВС» содержит текущие характеристики ЛВС ОО.

Раздел 4 «Заключение» содержит выводы, рекомендации и предложения по результатам обследования текущего состояния ИТИ ОО в части СКС и ЛВС.

После заголовка приводятся основные характеристики обследуемого объекта, контактные данные ответственных лиц, дата заполнения формы.

Каждая строка в форме отчета содержит характеристику ЛВС и/или СКС. Строка в форме состоит из граф:

- в графе 1 указывается порядковый номер характеристики;
- в графе 2 приводится содержание требования;
- в графу 3 вносится отметка о соответствии/несоответствии сведений, выявленных при анализе соответствия характеристик и технических решений, требованиям, приведенным в настоящем документе. По ряду характеристик решение о соответствии/несоответствии требованиям или их неприменимости, приведенным в настоящем документе, выносится на основании совокупности параметров, составляющих данную характеристику.

Рекомендации при внесении сведений в раздел 1 «Требования к документированию»:

- 1) При внесении сведений в строку формы «Требования к наличию рабочей и исполнительной документации» отметка о соответствии/несоответствии выполняется после контроля состава и содержания комплекта рабочей и исполнительной документации. В случае отсутствия документации на ИТИ ОО рекомендуется в разделе 4 формы отметить необходимость восстановления документации.
- 2) При внесении сведений в строку формы «Требования соответствия документации стандартам» отметка о соответствии/несоответствии требованиям выполняется после контроля состава и содержания комплекта рабочей и исполнительной документации.

При выполнении контроля документации на соответствие стандартам, проверяется оформление, состав и содержание документации.

Рекомендации при внесении сведений в раздел 2 «Требования к СКС»:

- 1) При внесении сведений в строку формы «Требования к структуре СКС и ее составляющим» отметка о соответствии/несоответствии требованиям проставляется на основании анализа характеристик и параметров СКС. Технические характеристики СКС определяются на основе проектной документации и на основании визуального осмотра установленного оборудования СКС.
- 2) При внесении сведений в строку формы «Требования к заземлению телекоммуникационного оборудования» отметка о соответствии/несоответствии требованиям проставляется на основании визуального осмотра системы локального заземления телекоммуникационных узлов.
- 3) При внесении сведений в строку формы «Требования к оснащению помещения аппаратной» отметка о соответствии/несоответствии требованиям проставляется по результатам анализа сведений, характеристик, приведенных в подразделе 5.5 настоящего документа.
- 4) При внесении сведений в строку формы «Требования к ЭКЦ» отметка о соответствии/несоответствии требованиям проставляется по результатам анализа сведений, характеристик, приведенных в подразделе 5.6 настоящего документа.
- 5) При внесении сведений в строку формы «Требования к маркировке СКС» отметка о соответствии/несоответствии требованиям проставляется после анализа исполнительной документации и визуальной проверки наличия маркировки в соответствии с характеристиками, приведенными в подразделе 5.7 настоящего документа.
- 6) При внесении сведений в строку формы «Требования гарантии» отметка о соответствии/несоответствии требованиям проставляется по результатам анализа условий договора на создание СКС.

Рекомендации при внесении сведений в раздел 3 «Требования к ЛВС»:

- 1) При внесении сведений в строку формы «Требования к оборудованию ЛВС» отметка о соответствии/несоответствии оборудованию сегмента подключения пользователей установленным требованиям проставляется на основании анализа поддерживаемых технологий и характеристик используемого оборудования. Характеристики оборудования содержатся в документации производителя оборудования. Минимально необходимый состав поддерживаемых технологий и характеристик используемого оборудования приведен в подразделе 6.3 настоящего документа.
- 2) При внесении сведений в строку формы «Требования к архитектуре и топологии ЛВС» отметка о соответствии/несоответствии топологии и архитектуры ЛВС проставляется на основании анализа технических решений и соответствия их требованиям, приведенным в подразделе 6.4 настоящего документа.
- 3) При внесении сведений в строку формы «Требования к отказоустойчивости» отметка о соответствии/несоответствии требованиям проставляется на основании анализа технических решений и соответствия требованиям, приведенным в подразделе 6.5 настоящего документа.
- 4) При внесении сведений в строку формы «Требования к эксплуатации» отметка о соответствии/несоответствии проставляется по результатам проверки текущего режима эксплуатации на соответствие требованиям подраздела 6.6 настоящего документа.

- 5) При внесении сведений в строку формы «Требования к гарантии» отметка о соответствии/несоответствии проставляется по результатам анализа гарантийных обязательств производителей оборудования на соответствие требованиям подраздела 6.7 настоящего документа и сервисных контрактов на обслуживание.
- 6) При внесении сведений в строку формы «Требования к маркировке компонентов ЛВС» отметка о соответствии/несоответствии проставляется на основании визуального осмотра элементов ЛВС и СКС, а также соответствия маркировки исполнительной документации.
- 7) При внесении сведений в раздел формы «Требования к размещению оборудования ЛВС в аппаратных помещениях» отметка о соответствии/несоответствии проставляется на основании визуального осмотра размещения оборудования ЛВС.

А2 ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(наименование образовательной организации)

Дата проведения обследования: _____

Наименование объекта: _____

Фактический адрес объекта: _____

Контактные данные ответственных лиц: _____

№ п/п	Состав требований	Отметка о соответствии требованию (соответствует/не соответствует / не применимо)
1	2	3
1	Требования к документированию	
1.1	Требования к наличию рабочей и исполнительной документации	
1.2	Требования соответствия документации стандартам	
2	Требования к СКС	
2.1	Требования к структуре СКС и ее составляющим: <ul style="list-style-type: none"> – категория медного UTP-кабеля – магистральная кабельная составляющая СКС для активного оборудования ЛВС – резервирование оптических магистральных каналов – совместимость оптической магистральной составляющей СКС с оптическими модулями активного оборудования – прокладка магистральных кабелей между зданиями – установка главного кросса – размещение этажных коммутационных центров – установка информационных розеток на рабочих местах – общее количество портов – прокладка магистральных кабелей СКС – прокладка кабелей горизонтальной составляющей СКС – размещение информационных розеток для смежных систем 	
2.2	Требования к заземлению телекоммуникационного оборудования	
2.3	Требования к оснащению помещения аппаратной:	

№ п/п	Состав требований	Отметка о соответствии требованию (соответствует/не соответствует / не применимо)
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> – размещение ПА – размеры ПА – наличие в ПА системы кондиционирования – соответствие ПА климатическим нормам – пожарная безопасность ПА – пол ПА – освещение ПА – вентиляция ПА – дверные проемы ПА – ограничение доступа в ПА 	
	<ul style="list-style-type: none"> – электроснабжение ПА – система бесперебойного питания ПА 	
2.4	Требования к ЭКЦ	
	<ul style="list-style-type: none"> – размещение ЭКЦ – электроснабжение ЭКЦ – дверные проемы ЭКЦ – ограничение доступа в ЭКЦ – освещение ЭКЦ 	
2.5	Требования к маркировке СКС	
2.6	Требования гарантии	
3	Требования к ЛВС	
3.1	Требования к оборудованию ЛВС: <ul style="list-style-type: none"> – оборудование сегмента подключения пользователя – оборудование магистрального сегмента – оборудование беспроводной ЛВС 	
3.2	Требования к архитектуре и топологии ЛВС: <ul style="list-style-type: none"> – топология и архитектура проводной ЛВС – архитектура беспроводной ЛВС 	
3.3	Требования к отказоустойчивости	
3.4	Требования к эксплуатации	
3.5	Требования к гарантии	

№ п/п	Состав требований	Отметка о соответствии требованию (соответствует/не соответствует / не применимо)
1	2	3
3.6	Требования к маркировке компонентов ЛВС	
3.7	Требования к размещению оборудования ЛВС в помещении аппаратной	

4 Заключение по результатам обследования текущего состояния ИТИ образовательной организации

Обследование текущего состояния ИТИ выполнили:

Представитель организации,
выполняющей обследование: _____ (Ф.И.О., подпись)

Представитель(ли) органа
образовательной организации : _____ (Ф.И.О., подпись)

Список на рассылку письма от _____ № _____

	Субъекты Федерации Российской	Адресат	Почтовый адрес
1.	Алтайский край	Администрация Алтайского края	656035, г. Барнаул, пр-т Ленинский
2.	Амурская область	Правительство Амурской области	675023, г. Благовещенск, ул. Железнодорожная, д.135
3.	Архангельская область	Правительство Архангельской области	163004, г. Архангельск, Троицкий переулок, д.49
4.	Астраханская область	Правительство Астраханской области	414008, г. Астрахань, ул. Советская, д.15
5.	Белгородская область	Правительство Белгородской области	308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4
6.	Брянская область	Правительство Брянской области	241050, г. Брянск, пр-т Ленинский
7.	Владимирская область	Администрация Владимирской области	600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.21
8.	Волгоградская область	Администрация Волгоградской области	400098, г. Волгоград, пр-т им. Ленина, д.9

9.	Вологодская область	Правительство Вологодской области	160000, г. Вологда, ул. Герцена, д.2	avo@vologda-oblast.ru
10.	Воронежская область	Правительство Воронежской области	394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д.1	org@govvrn.ru
11.	Город федерального значения Севастополь	Правительство г. Севастополя	299 2011, г. Севастополь, ул. Ленина,	pravitelstvo@sevastopol.gov.ru
12.	Еврейская автономная область	Правительство Еврейской АО	679016, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д.18	gov@eao.ru
13.	Забайкальский край	Правительство Забайкальского края	672021, г.Чита, ул. Чайковского, 8	gov@e-zab.ru
14.	Ивановская область	Правительство Ивановской области	153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9	aio@adminet.ivanovo.ru
15.	Иркутская область	Правительство Иркутской области	664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1А	mail@govirk.ru
16.	Кабардино-Балкарская Республика	Правительство Кабардино-Балкарской Республики	360028, г.о. Нальчик, пр-т им. Ленина, д.27	gov@kbr.ru
17.	Калининградская область	Правительство Калининградской области	236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д.1	first@gov39.ru
18.	Калужская область	Правительство Калужской области	248000, г. Калуга, пл. Старый Торг,	

			д.2	
19.	Камчатский край	Правительство Камчатского края	683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1	41region@kamgov.ru
20.	Карачаево-Черкесская Республика	Правительство Карачаево-Черкесской Республики	369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства	
21.	Кемеровская область	Администрация Кемеровской области	650064, г. Кемерово, пр-т Советский, д.62	postmaster@ako.ru
22.	Кировская область	Правительство Кировской области	610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д.69	region@ako.kirov.ru
23.	Костромская область	Администрация Костромской области	156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, д.15	info@adm44.ru
24.	Краснодарский край	Администрация Краснодарского края	350014, г. Краснодар, ул. Красная, д.35	
25.	Красноярский край	Правительство Красноярского края	660009, г. Красноярск, пр-т Мира, д.110	public@krskstate.ru
26.	Курганская область	Правительство Курганской области	640024, г. Курган, ул. Гоголя, д.56	kurgan@kurganobl.ru
27.	Курская область	Администрация Курской области	305002, г. Курск, Красная пл., Дом Советов	glava@rkursk.ru
28.	Ленинградская область	Правительство Ленинградской	191311, г. Санкт-Петербург,	priemnaya@lenreg.ru

		области	Суворовский пр-т, д.67	
29.	Липецкая область	Администрация Липецкой области	398014, г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д.1	
30.	Магаданская область	Правительство Магаданской области	685000, г. Магадан, ул. Горького, д.6	government@49gov.ru
31.	Московская область	Правительство Московской области	143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1	
32.	Мурманская область	Правительство Мурманской области	183006, г. Мурманск, пр-т Ленина, д.75	post@gov-murman.ru
33.	Ненецкий автономный округ	Администрация Ненецкого АО	166000, Россия, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.20	priem@adm-nao.ru
34.	Нижегородская область	Правительство Нижегородской области	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1	
35.	Новгородская область	Правительство Новгородской области	173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1	
36.	Новосибирская область	Правительство Новосибирской области	630011, г. Новосибирск, Красный пр., д.18	pochta@nso.ru
37.	Омская область	Правительство Омской области	644002, г. Омск, ул. Красный путь, д.1	
38.	Оренбургская область	Правительство Оренбургской	460015, г. Оренбург, Дом Советов	office@gov.orb.ru

		области		
39.	Орловская область	Правительство Орловской области	302021, г. Орел, пл. Ленина, д.1	post@adm.orel.ru
40.	Пензенская область	Правительство Пензенской области	440025, г. Пенза, ул. Московская, д.75	pravobl@obl.penza.net
41.	Пермский край	Правительство Пермского края	614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14	obladm@permkrai.ru
42.	Приморский край	Администрация Приморского края	690110, г. Владивосток, Светланская, д.22	office@primorsky.ru
43.	Псковская область	Администрация Псковской области	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д.23	secretar@obladmin.pskov.ru
44.	Республика Адыгея (Адыгея)	Администрация Республики Адыгея	385000, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.22	
45.	Республика Алтай	Правительство Республики Алтай	649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д.24	root@apra.gorny.ru
46.	Республика Башкортостан	Правительство Республики Башкортостан	450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д.46	infoaprb@bashkortostan.ru
47.	Республика Бурятия	Правительство Республики Бурятия	670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.54	Buryatia@icm.buryatia.ru
48.	Республика Дагестан	Правительство Республики Дагестан	367005, г. Махачкала, пл. Ленина, Дом Правительства	pressa@e-dag.ru

49.	Республика Ингушетия	Правительство Республики Ингушетия	386001, г. Магас, пр-т Зязикова, д.12	admin@ingushetia.ru
50.	Республика Калмыкия	Правительство Республики Калмыкия	385000, г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, д.18	sog@kalm.ru
51.	Республика Карелия	Правительство Республики Карелия	185028, г. Петрозаводск, пр-т Ленина, д.19	government@karelia.ru
52.	Республика Коми	Правительство Республики Коми	167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.9	
53.	Республика Крым	Правительство Республики Крым	295000, г. Симферополь, пр-т Кирова, 13	sovmin@rk.gov.ru
54.	Республика Марий Эл	Правительство Республики Марий-Эл	424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д.29	
55.	Республика Мордовия	Правительство Республики Мордовия	430002, г. Саранск, ул. Советская, д.35, Дом Республики	kanc@e-mordovia.ru
56.	Республика Саха (Якутия)	Правительство Республики Саха (Якутия)	677022, г. Якутск, ул. Кирова, д.11, Дом Правительства	adm@adm.sakha.gov.ru
57.	Республика Северная Осетия-Алания	Правительство Республики Северная Осетия-Алания	362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, д.1	apinf@rso-a.ru

58.	Республика Татарстан (Татарстан)	Правительство Республики Татарстан	420014, г. Казань, Кремль	prav@tatar.ru
59.	Республика Тыва	Правительство Республики Тыва	667000, г. Кызыл, ул. Чульдум, д.18, Республики Тыва	spprt017@gmail.com
60.	Республика Хакасия	Правительство Республики Хакасия	655019, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67	gov@r-19.ru
61.	Ростовская область	Правительство Ростовской области	344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.112	rra@donpac.ru
62.	Рязанская область	Правительство Рязанской области	390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.30	postmaster@adm1.ryazan.su
63.	Самарская область	Правительство Самарской области	443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.210	
64.	Саратовская область	Правительство Саратовской области	410042, г. Саратов, ул. Московская, д.72	
65.	Сахалинская область	Правительство Сахалинской области	693009, г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, д.32	ad_kanc@adm.sakhalin.ru
66.	Свердловская область	Правительство Свердловской области	620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1	so@midural.ru

67.	Смоленская область	Правительство Смоленской области	214008, г. Смоленск, пл. им. Ленина, д.1	region@admin.smolensk.ru
68.	Ставропольский край	Правительство Ставропольского края	355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1	
69.	Тамбовская область	Администрация Тамбовской области	329000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.14	
70.	Тверская область	Правительство Тверской области	170100, г. Тверь, ул. Советская, д.44	govreg@web.region.tver.ru
71.	Томская область	Администрация Томской области	634050, г. Томск, пл. Ленина, д.6	ato@tomsk.gov.ru
72.	Тульская область	Правительство Тульской области	300041, г. Тула, пл. Ленина, д.2	
73.	Тюменская область	Правительство Тюменской области	625004, г. Тюмень, Володарского, д.45	
74.	Удмуртская Республика	Правительство Удмуртской Республики	426007, г. Ижевск, Пушкинская ул., д. 214	gov@udmnet.ru
75.	Ульяновская область	Правительство Ульяновской области	432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1	mail@ulgov.ru
76.	Хабаровский край	Правительство Хабаровского края	680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.56	main@adm.khv.ru

77.	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	Правительство Ханты-Мансийского АО - Югры	628006, Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.5	gov@admhmao.ru
78.	Челябинская область	Правительство Челябинской области	454089, Россия, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27.	gubernator@gov74.ru
79.	Чеченская Республика	Правительство Чеченской Республики	364000, г. Грозный, ул. Гаражная, д.10	adm-chr@mail.ru
80.	Чувашская Республика – Чувашия	Администрация Республики Чувашия	428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.10	admm@cap.ru
81.	Чукотский автономный округ	Правительство Чукотского автономного округа	689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д.20	admin87chao@chukotka-gov.ru
82.	Ямало-Ненецкий автономный округ	Правительство Ямало-Ненецкого АО	629008, г. Салехард, проспект Молодёжи, д.9	gov@yanao.ru
83.	Ярославская область	Администрация Ярославской области	150000, г. Ярославль, пл. Советская, д.3	gov@adm.yar.ru
84.	г. Санкт-Петербург	Администрация г. Санкт-Петербурга	191060, г. Санкт-Петербург, Смольный, ул. Смольного, 3	adm@gov.spb.ru
85.	г. Москва	Правительство г. Москвы	125032, г. Москва, ул. Тверская, д.13	